

ข้อมูลชี้แจงข้อสอบถาม

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่าง พร้อมเสาเหล็ก (ระบบโซล่าเซลล์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ ๑,๒,๔

๑.กำหนดแผงโซล่าเซลล์มีขนาดน้อยกว่าแบตเตอรี่ ในความเป็นจริงแผงโซล่าเซลล์ควรมีกำลังวัตต์ที่สูงกว่า ขนาด Ah ของแบตเตอรี่

ตอบ ต้องการให้กระแสไฟในแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้น และใช้งานได้นานขึ้น


๒.โคมไฟ มีหลอด Super Bright คืออะไร หากความหมายแปลว่า ชูเปอร์สว่าง แล้วแบบไหนที่เรียกว่า ชูเปอร์สว่าง

ตอบ คือหลอดไฟ LED ที่กินไฟน้อย ให้ความสว่างสูง มากกว่าหลอด LED ธรรมดาทั่วไป

๓.ต้องมี LED ๘๔๘ หลอด ความต้องการของ อบต. ต้องการกำลังไฟกี่วัตต์ หรือความสว่างกี่ลูเมน หรือความเข้มแสงกี่ลักซ์ เช่น ต้องการกำลังวัตต์ ๓๐ วัตต์ และค่าความสว่างกี่ลูเมนต่อวัตต์ ตัวอย่าง ๕๐ LM/W หรือค่าต่อวัตต์ค่าลักซ์ที่สูง ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ต้องได้ค่าลักซ์ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลักซ์ เพราะการกำหนดจำนวน LED ๘๔๘ เม็ดมานั้นเกินความจำเป็นและหากทำได้จริงถามว่าจะมีความสว่างแค่ไหน หรือ ๑ เม็ด LED จะมีค่าที่วัตต์

ตอบ การกำหนดหลอด LED ๘๔๘ หลอด ความต้องการของ อบต. คือต้องการความเข้มของแสง ๔๐ ลักซ์ จากความสูงของเสา และให้ตัวโคมไฟมีมุมกระจายแสงครบทุกด้าน

(ลงชื่อ)



นายนเรศ วิจิตรจินดา

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองยาว

ผู้กำหนดแบบรูปรายละเอียดการงานก่อสร้าง